

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento prodotti da costruzione)

Firestop Putty Disc Hilti CFS-D 25

N. Hilti CFS-D 25

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

Firestop Putty Disc Hilti CFS-D 25

2. Uso previsto:

Prodotto antifluoco e sigillante per tamponamenti, vedere ETA - 16/0050 (25.06.2020)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Attraversamenti cavi | Cavi, canaline |
| Attraversamento tubi | Tubi in rame piccoli |

3. Fabbricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

4. Sistema di AVCP:

Sistema 1

5. Documentazione di valutazione europea:

EAD 350454-00-1104

Valutazione tecnica europea:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Organismo di valutazione tecnica:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Organismo/i notificato/i:

MPA Braunschweig, n. 0761

6. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione dichiarata / | Specifica tecnica armonizzata / Metodo di verifica |
|-----------------------------------|---|--|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 13501-1 |
| Resistenza al fuoco | vedere ETA-16/0050 (25.06.2020) | EN 13501-2 |
| Isolamento acustico per via aerea | vedere ETA-16/0050 (25.06.2020) | EN ISO 717-1 $R_w (C; Ctr) = 62 (-2; -7)$ dB: con e senza cavo |
| Durata e operatività | Tipo: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ e Z ₂ | EAD 350454-00-1104 |
| Caratteristiche essenziali | vedere ETA-16/0050 (25.06.2020) | EAD 350454-00-1104 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del il fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation