

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

conformemente all'Allegato III al Regolamento (EU) n. 305/2011 (Regolamento sui Prodotti da Costruzione)

## Collare antifluoco Hilti Firestop Cable Collar CFS-CC

N. Hilti CFS-CC

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Collare antifluoco Hilti Firestop Cable Collar CFS-CC

**2. Uso previsto:**

Prodotto antifluoco e sigillante per tamponamenti, vedere ETA - 13/0704 (04.01.2022)

Aperture per cavi	Cavi, bundle di cavi, canaline, guide d'onda
-------------------	--

**3. Fabbricante:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein

**4. Sistema di ACVP:**

Sistema 1

**5. Documento per la valutazione europea:**

EAD 350454-00-1104 "Prodotti tagliafuoco e sigillanti dal fuoco – Tamponamenti"

**Valutazione tecnica europea:**

ETA-13/0704 (04.01.2022)

**Organismo di valutazione tecnica:**

OIB Austrian Institute of Construction Engineering

**Organismo/i notificato/i:**

MPA Braunschweig, N. 0761

**6. Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata / Metodo di verifica
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	vedere ETA-13/0704 (04.01.2022)	EN 13501-2
Permeabilità all'aria		Nessuna prestazione valutata
Permeabilità all'acqua		Nessuna prestazione valutata
Contenuto, emissioni e/o rilascio di sostanze pericolose		EN 16516:2020
Resistenza meccanica e stabilità		Nessuna prestazione valutata
Resistenza all'impatto / movimento		Nessuna prestazione valutata
Adesivo		Nessuna prestazione valutata
Durabilità		EAD 350454-00-1104
Isolamento acustico per via aerea		EN ISO 10140-1 e EN ISO 10140-2, EN 717-1
Proprietà termiche		EN 12667:2001
Permeabilità al vapore acqueo		Nessuna prestazione valutata

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Stefan Juli  
Product Manager  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation